



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тамбовской области

**ПРОКУРАТУРА
ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Распопова, 20, п.г.т. Инжавино,
Тамбовская область, Россия, 393310

26 .02.2024 № 02-01-28-2024

Директору МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа»

Семенову Ю.А.

Тамбовская область, р.п.
Инжавино, ул. Советская, д. 56

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности на избирательных участках

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства при подготовке избирательных участков Инжавинского муниципального округа к проведению выборов Президента Российской Федерации.

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон №69-ФЗ) предусмотрено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

В ходе проведения проверки в здании МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 56 были выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

-Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведутся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

-Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их

целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479).

В нарушение требований п. 9.3.1 "ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" на объекте не в полном объеме соблюдены требования к обозначению конечных, промежуточных эвакуационных и аварийных выходов фотолюминесцентными комбинированными знаками.

В силу ч.2 ст.37 Закона №69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением администрации Инжавинского муниципального округа от 09.01.2024 №29 «О внесении изменений в постановление администрации Инжавинского района от 14.01.2013 № 7 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Инжавинского района»» вышеуказанное здание является избирательным участком №95.

Таким образом, выявленные нарушения требований пожарной безопасности ставят под угрозу проведение избирательной кампании и выборов, жизнь и здоровье граждан.

Причиной выявленных нарушений законности явились факты ненадлежащего исполнения требований изложенного законодательства со стороны должностных лиц МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

Условиями нарушений законности послужили отсутствие надлежащего ведомственного контроля за подчиненными сотрудниками со стороны руководства МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием работников прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь указанных нарушений действующего законодательства.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в допущении выявленных нарушений лиц.

3. О дате и результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок, с приложением копий подтверждающих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D.V. Alekhin', written in a cursive style.

Д.В. Алехин